

Veröffentlichungen gemäß §23c EnWG

Jahreshöchstlast in kW:

MS	NS
36.707,73	12.361.361,10

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh:

MS	NS
235.285.561,980	24.975.892,000

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW:

MS	NS
18.998,410	1.556,174

Summe aller Einspeisungen in kWh:

Monat	MS	NS
Januar	16.004.764,00	5.468.290,00
Februar	14.290.912,00	5.569.370,00
März	14.596.495,00	10.913.530,00
April	15.417.745,00	14.154.545,00
Mai	15.500.575,72	20.152.153,85
Juni	14.843.984,93	20.167.636,62
Juli	15.167.440,27	19.416.326,45
August	14.234.177,62	18.283.319,73
September	13.601.680,50	13.816.086,43
Oktober	12.923.002,00	9.853.489,00
November	12.966.216,45	5.663.943,53
Dezember	14.648.366,94	4.977.131,50

Einspeisungen aus Rückeinspeisung in kWh:

Monat	MS
Januar	1.959.939,00
Februar	1.603.328,00
März	3.859.640,00
April	5.831.548,00
Mai	11.249.499,03
Juni	10.520.144,39
Juli	10.442.305,11
August	9.758.358,56
September	6.571.114,16
Oktober	2.579.205,00
November	1.578.828,41
Dezember	1.773.882,89

Netzverluste in kWh:

MS	MS/NS	NS
5.406.467,10	4.695.404,60	12.361.361,10

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden in kW (Tennet):

125.054.254,27

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden in kW (Amprion):

1.020.708.525,60

Summe der Netzverluste in kWh:

22.463.334,12
